

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т. 218-33-99 E-mail: mchs@nso.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**  
**УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 440/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О.

ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России № 440  
по Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 26 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 23 » марта 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 25 » марта 2021 г.  
проведена проверка

Инспектором ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области – государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Афанасьевым Евгением Павловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида» по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 7/1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Предебавибель по доверенности Курнецова Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования по-	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-

1.	2.	3.	4.	5.
1	руководителем организации не обеспечено автоматическое открывание ворот, установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (ворота со стороны улицы Широкая).	п.71 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
2	руководителем организации не обеспечено хранения на объекте защиты технической документация на системы противопожарной защиты (АУПС).	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
3	руководителем организации не обеспечил установку датчика(ов) АУПС (кухня).	п.4 НПБ 110-03, п.4.4. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2022 г. (квартал, месяц).

*Инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Новосибирской области – государственный инспектор  
г. Новосибирска по пожарному надзору Афанасьев Е.П.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:

*Кузнецова*  
(подпись)

*Кузнецова Н.В.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2021 года

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.